

E
Comune di Moglia
Comune di Moglia
Protocollo N.0013053/2023 del 15/12/2023





AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 14 DIC 2023

Prot. N. 5573

PEC

Spett.le
Comune di Moglia
comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

p.c.
Spett.le
**Autorità dell'Ambito Territoriale
Ottimale di Mantova**
atomantova@legalmail.it

**OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO – VAR.3 REV.2 - VARIANTE GENERALE
N. 1/2020 AL PGT
OSSERVAZIONI**

Con riferimento alla Vs. comunicazione del 20 novembre e relativa documentazione pubblicata, si invia il presente contributo inerente i Servizi in gestione.

Per ogni intervento di trasformazione si renderà necessaria la verifica dei sottoservizi al fine di gestire eventuali interferenze e prevedere opere di adeguamento infrastrutturale a carico dell'attuatore, sulla base delle valutazioni che il gestore potrà condurre in seguito a specifiche richieste di parere tecnico con relative potenzialità oggi non disponibili nel Piano. A titolo di esempio si segnala l'assenza del servizio fognatura e depurazione, nonché la necessità di potenziamento dell'acquedotto, per l'ambito ATp09.

Si conferma pertanto che non è possibile escludere necessità di potenziamenti o rinnovi in relazione a richieste di allacciamento o collettamento alle reti ed agli impianti.

Relativamente all'acquedotto, non si assicura il soddisfacimento dei requisiti prestazionali di impianti d'utenza finali caratterizzati da richieste non ordinarie o per i quali siano necessari livelli di pressione superiori a quanto disponibile in rete. Per l'impianto di depurazione di Via Trivellano, si chiede di prevedere l'area di rispetto.

Con riferimento alle "schede di dettaglio degli ambiti di trasformazione - opere di urbanizzazione primaria" in tema di gestione acque meteoriche ed in considerazione della capacità nonché velocità di infiltrazione dei suoli, si segnala che potrebbe costituire un limite imporre, senza alternative, un sistema di gestione dove *"tutto il rimanente sarà drenato dalle aree scoperte dei singoli lotti"* mentre si conferma la necessità di *"predisporre analisi complessive"* attendendosi alle *"indicazioni degli enti"* e prevedendo *"soluzioni atte a non caricare gli impianti esistenti di ulteriori adduzioni con individuazione di soluzioni alternative di connessione alla rete superficiale....a carico degli interessati fin dove necessario."*

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento (rif.: marco.negrelli@aimag.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente Servizio Idrico Integrato
(P.I. Floriano Scacchetti)



E
Comune di Moglia
Comune di Moglia
Protocollo N. 0013053/2023 del 15/12/2023