



Mirandola, 17 FEB 2022

Prot. N. -878 -

Area Servizio Idrico Integrato

PEC

Spett.le
Comune di Moglia
Arch. Alessia Giovanelli

comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

p.c.
Spett.le
**Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale
di Mantova**

atomantova@legalmail.it

**OGGETTO: V.A.S. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VAR.3 REV.2 - VARIANTE
GENERALE N. 1/2020.**

Contributo tecnico

Con riferimento alla comunicazione del 04 febbraio 2022 inerente l'oggetto, si invia il seguente contributo tecnico.

Per ogni iniziativa o ambito di trasformazione, si renderà necessaria una precisa e puntuale verifica della presenza di sottoservizi al fine di gestire eventuali interferenze oltre a verificare la sostenibilità infrastrutturale prevedendo, ove necessario, azioni correttive poste a carico dell'attuatore. Queste verifiche verranno quindi condotte in seguito a specifiche richieste per esigenze e potenzialità ad oggi non disponibili nel Piano.

Si conferma la necessità di prevedere sistemi fognari separati aventi preferibilmente recapiti a valle degli scolmatori per le sole acque reflue.

Relativamente al tema acque meteoriche che dovrà essere sviluppato in fase attuativa secondo le vigenti disposizioni regionali inerenti l'invarianza idraulica ed idrologica, si segnala l'opportunità di approfondire l'indicazione relativa al "drenaggio nelle aree scoperte dei singoli lotti" in relazione all'effettiva capacità e velocità di infiltrazione nei suoli.

Inoltre la necessità di individuare gli spazi necessari alla laminazione delle acque meteoriche, comporta attente valutazioni circa la capacità edificatoria dell'ambito oppure prevedere opere compensative fuori comparto.

Relativamente all'acquedotto, si precisa che non si assicura il soddisfacimento dei requisiti prestazionali di impianti d'utenza finali caratterizzati da richieste non ordinarie o per i quali siano necessari livelli di pressione superiori a quanto disponibile nell'acquedotto.

Anche per il servizio fognatura e depurazione, non si esclude la necessità di potenziamenti o rinnovi in relazione a richieste di allacciamento o collettamento agli impianti.

Distinti saluti

Il Dirigente Servizio Idrico Integrato
(P.I. Floriano Scacchetti)



E
Comune di Moglia
Comune di Moglia
Protocollo N. 0001540/2022 del 17/02/2022