

Mantova, 07 aprile 2026

Prot. n. **582**
Pratica n. P00047 del 2026
(riferimento da citare nella risposta)

Spett. le
Comune di Moglia
Piazza Matteotti, 2
46024 Moglia MN

Istruttore pratica: Veronica Marin

Oggetto: risposta alla vostra richiesta di parere tecnico relativamente alle opere denominate "Ambito ATP 09 Sub-comparto A" nel Comune di Moglia (MN).

PARERE TECNICO

Esaminata la pratica n. **P00047** del **2026** inserita d'ufficio sul Portale Servizi Tecnici del Gruppo TEA spa SB il 24/03/2026, a seguito di Vostra richiesta protocollo n° 0002839/2026 del 17/03/2026 pervenuta a mezzo PEC in pari data;

Visti:

- la tipologia di parere richiesto: **Parere in pre-convenzione**;
- il grado di progettazione eseguito: **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)**;
- gli elaborati planimetrici e le relazioni tecniche allegate alla pratica;
- i singoli pareri espressi dai tecnici delle società del Gruppo relativamente alle reti e/o servizi gestiti dalle stesse nel Comune in oggetto, che si riportano in allegato;

Il personale coinvolto del Gruppo TEA spa SB

ESPRIME I SEGUENTI PARERI

Parere	Esito
Parere su Acquedotto	Favorevole con prescrizione obbligatoria
Parere su Fognature e Depurazione	Favorevole

I lavori dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio della presente, pena la decadenza della stessa, e la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo tramite mail al seguente indirizzo: pareri@teaspa.it

Si fa presente che, secondo la procedura prevista per la realizzazione delle opere di pertinenza del Gruppo TEA spa SB, a fine lavori l'esecutore è tenuto a:

- I. predisporre e georeferenziare i rilievi plani-altimetrici delle reti posate e fornire i rilievi fotografici delle medesime. In mancanza di tali rilievi, su richiesta del Gruppo TEA spa SB, l'esecutore dovrà eseguire a proprie spese saggi sulle tratte più significative della nuova rete costruita e produrre gli as-built delle reti posate;





- II. consegnare i certificati di conformità e di collaudo dei materiali posati forniti dal costruttore;
- III. consegnare una “dichiarazione di ultimazione dei lavori”, unitamente alla “dichiarazione di esecuzione a perfetta regola d’arte” dei lavori eseguiti.

Quanto richiesto ai punti di cui sopra dovrà essere consegnato al Gruppo TEA spa SB utilizzando il portale servizi tecnici (<https://pst.teaspa.it/pst/> → *presa in gestione reti*).

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Procuratore

*(documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)*

Firmato digitalmente
da GIACOMO CIGOGNETTI
in data 08/04/2026



ALLEGATI

AQA SRL SB - PARERE NEI RIGUARDI DELLA RETE FOGNARIA

Nulla da rilevare in quanto rete non presente.

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare direttamente il sig. Melara Vito al numero 348-070 8158.

AQA SRL SB - PARERE NEI RIGUARDI DELLA RETE ACQUA POTABILE

La rete esistente è posata come da Allegato al presente parere, ovvero in proprietà privata ed interferente con la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra SP47 e via Marzuola.

Si rende necessario pertanto:

- la dismissione della rete acquedotto nella proprietà oggetto di intervento dall'incrocio SP47/via Marzuole;
- lo spostamento della rete dalla futura rotatoria, esternamente alla carreggiata in progetto;
- la posa di una nuova tubazione in PEAD DN160, in accordo con eventuali prescrizioni della Provincia di Mantova - settore Strade, tra via Marzuole e via Tullie lato sud.

Per tali lavori dovrà essere chiesto un preventivo alla scrivente chiamando il n° verde 800-473165.

Gli allacci per l'acqua sanitaria e per il reintegro delle riserve antincendio avranno contatori posizionati in pozzetti interrati collocati al di fuori della proprietà privata.

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare direttamente il sig. Melara Vito al numero 348-070 8158.

Si ricorda di inviare la documentazione necessaria utilizzando esclusivamente il Portale Servizi Tecnici all'indirizzo <https://pst.teaspa.it/pst/>



GIALLO: tratto dismesso

ROSSO: nuova condotta

Rotatoria di progetto