

Spett.le

COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

Piazza Matteotti, civ. 2

46024 – Moglia (MN)

A mezzo PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

Mantova, li 20/03/2026

Oggetto: EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA IN MERITO ALLA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO CONFORME AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO FINALIZZATA NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATP09 Sub-comparto A per INSEDIAMENTO LOGISTICO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE LOCALIZZATO IN AMBITO TERRITORIALE INTERPROVINCIALE.

Stimati,

La scrivente ditta MYNET SRL con sede in Via Ciro Menotti civ. 14 – 46100 Mantova (MN), P.Iva: 01762150207, in persona del Legale Rappresentante Sig. Riccardo Barbera nato a Mantova (MN) il 13/11/1971, residente in Curtatone (MN), Via E. De Nicola civ. 11, cod. fisc.: BRB RCR 71S13 E897N,


PREMESSO CHE

- in data 16/03/2026 al Prot. Area n. 0002839/2026 Vs Spett.le Ente trasmetteva a mezzo Pec tutta la documentazione inerente Piano Attuativo in oggetto finalizzato all'emissione di parere di comopetenza
- Mynet srl dispone di rete tlc IN FREGIO nell'area oggetto di futuro intervento più dettagliatamente descritta a seguire:
INFRASTRUTTURA OTTICA DI DORSALE REALIZZATA CON TENCOLOGIA DEL NODIG ED EQUIPAGGIATA CON INFRASTRUTTURA MULTIMINITUBO BUNDLE TERMINATO IN ESISTENTI POZZETTI AFFIORANTI TLC MYNET FORMATO DICM. CM. 76x40x50 (Lxlp)

ESPRIME


parere favorevole alla realizzazione delle opere finalizzate all’attuazione dell’ambito di trasformazione ATP09 Sub-comparto A per un insediamento logistico di rilevanza sovracomunale localizzato in ambito territoriale interprovinciale, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dell'esistente infrastruttura Mynet multiminitubo Bundle presente in banchina stradale in fregio all'area di intervento ponendo particolare attenzione alla risalita tubazione dorsale posata con tecnologia del nodig e terminata negli esistenti pozzetti Olo Mynet: l'imbocco della tubazione all'interno dei pozzetti è ad una quota di estradosso di circa -45 cm.
- predisposizione allacciamento tubazioni Tlc all'interno dell'esistente pozzetto Mynet rappresentato in planimetria sottostante:



Prima di procedere all'intervento di interconnessione si richiede di concordare un sopralluogo congiunto con la scrivente ditta (contatti indicati in calce alla presente).

- Dettagliare la risoluzione della possibile interferenza tra il limite della nuova rotatoria con l'esistente chiusino Olo Mynet Srl attualmente localizzato in banchina stradale ma verosimilmente ubicato in carreggiata stradale con la nuova soluzione progettuale prospettata. Di seguito l'estratto planimetrico:



Per ogni ulteriore informazioni e per l'organizzazione delle eventuali attività propedeutiche di cantiere segnaliamo i contatti del reparto di competenza:

Divisione Infrastrutture MYNET SRL

T: 0376/263639;

Email: infrastrutture@mynet.it

PEC: infrastrutture@pec-mynet.it

Restando a disposizione per maggiori informazioni o integrazioni in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Mantova, lì 20/03/2026

Firma


Mynet
MYNET S.R.L.
Via Ciro Menotti, 14 - 46100 Mantova
P.IVA e C.F. 01762150207